

метка о размещении (14.01.2022 г., учетный номер 31220061000200963657) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Старооскольскому городскому округу  
gpn-stoskol@31.mchs.gov.ru.

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

309511, г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, д. 3, тел. (4725) 32-25-50

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, "Старооскольский центр развития и социализа-  
ции детей физкультурно-спортивной направленности "Старт"  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Старооскольскому городскому округу по пожарному надзору Апанасенко С.А. № 2 от «14» января 2022 года  
в период с «17» января 2022 года по «28» января 2022 года

Заместитель начальника отдела – заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору по Старооскольскому городскому округу Федянин Алексей Васильевич  
Старший инспектор – государственный инспектор по пожарному надзору по Старооскольскому городскому округу Зиборова Елена Владимировна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор

Важничин С. В., зав. складом (ответственная за пожарную безопасность учреждения) Редькина А.Г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1     | 2  | 3  |   |                      |
| 1.    | Не во всех случаях на входных дверях технических и складских помещений обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На все складские помещения не представлены вышеуказанные расчеты. | Осн. п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ).  | 01.08.2022г.  |                      |
| 2.    | Размещенные планы эвакуации в здании не соответствуют требованиям  | Осн. ГОСТ 12.4.026-2015  | 01.08.2022г.  |                      |
| 3.    | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.  | Осн. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ   | 01.08.2022г.  |                      |
| 4.    | На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в помещениях склада, архивов и библиотеки не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами.  | Осн.: п. 6.23; 6.24 СП 7.13130.2013 (с Изменениями N 1, 2)   | 01.08.2022г.  |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника отдела – заместитель  
главного государственного инспектора  
по пожарному надзору по Старооскольскому  
городскому округу

Федянин Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную про-  
верку)

Старший инспектор – государственный инспек-  
тор по пожарному надзору по Старооскольскому  
городскому округу

Зиборова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную про-  
верку)



(ПОДПИСЬ)



(ПОДПИСЬ)

Директор ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физ-культурно-спортивной направленности "Старт" Важничин С.В.

«28» 01 2022 г.

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.